A 3



FUNDAMENTPLAN MIT FUGENANORDNUNG DER BODENPLATTE
FOUNDATION PLAN WITH FLOOR SLAB JOINT ARRANGEMENT
MASSTAB/SCALE 1:100

BEMERKUNGEN / NOTES

BLATT, AUF DEM DAS DETAIL BZW DER SCHNITT ERSTMALIG ERSCHEINT
NUMBER OF DRAWING WHERE DETAIL OR SECTION FIRST CALLED OUT

BLATT, AUF DEM DAS DETAIL BZW DER SCHNITT GEZEIGT IST
NUMBER OF DRAWING WHERE DETAIL OR SECTION IS SHOWN

DETAIL NUMMER
DETAIL NUMBER

GENAUE LAGE DER ANKERBOLZEN FÜR U-PROFILE SIEHE MONTAGEANLEITUNG FÜR BOGENBLECHE
EXACT LOCATION OF ANCHOR BOLTS FOR BASE CHANNEL SEE ERECTION MANUAL OF ARCH PANELS.

ALLE FUGEN SIND MIT TREIBSTOFFBESTÄNDIGER FUGENVERGUSSMASSE GEMÄSS FEDERAL SPECIFICATION SS-S-0200 AUSZUGIESSEN

ALL JOINT SEALS SHALL BE OF THE JET FUEL RESISTANT TYPE SEALER ACC TO FEDERAL SPECIFICATION SS-S-0200

R = BEWEHRTE PLATTEN (3 kg/m²)
REINFORCED SLABS

FÜR FUNDAMENTE, GEWÖLBE U WÄNDE — BETON
FOR FOUNDATIONS, ARCH A WALLS — CONCRETE B 35

FÜR BODENPLATTE — BETONBIEGEZUGFESTIGKEIT — 5.5 N/mm²
FOR FLOOR SLAB — BENDING STRENGTH

DIE FUNDAMENTE SIND FÜR EINE BODENPRESSUNG VON 2,0 KP/CM² BEMESSEN
FOUNDATIONS ARE DESIGNED FOR A SOIL BEARING PRESSURE OF 2,0 KP/CM²

GENAUE LAGE UND LÄNGEN DER AUSLASSROHRE SIEHE BLATT NR A 17
EXACT LOCATION AND LENGTH OF STUB OUT CONDUITS SEE SHEET NO. A 17

STAATSBAUAMT TRIER
STAATSBAUAMT KAISERSLAUTERN-WEST
Oberbaurat 25 März 1982

Statischer Hinweis geprüft Prüf-Nr. 15 des Prüfverzeichnisses für das Jahr 19 76
61 Darmstadt, den 19 3 1975
Dipl.-Ing. Ilia Bachtadse
Prüfingenieur für Baustatik für die Fachrichtung Stahlbau

DRAUFSICHT
TOP VIEW
MASSTAB/SCALE 1:2



ERDUNGSDETAIL
GROUNDING DETAILS
MASSTAB/SCALE 1:2



VERDÜBELTE ARBEITSFUGE
DOWELLED CONSTRUCTION JOINT
MASSTAB/SCALE 1:10

SCHEINFUGE
CONTRACTION JOINT
MASSTAB/SCALE 1:10



DEHNFUGE
EXPANSION JOINT
MASSTAB/SCALE 1:10

DEHNFUGE - VERDÜBELT
EXPANSION JOINT - DOWELLED
MASSTAB/SCALE 1:10

REVISION	DATE	DESCRIPTION	BY	BY

DONGES STAHLBAU GMBH
61 DARMSTADT, MAINZER STRASSE 55
TEL 06151-8891

U.S. ARMY ENGINEER DIVISION, EUROPE
CORPS OF ENGINEERS
APO 09757

DESIGNED: HARRY G. ROESE, 2148 Wilhelmshaven, Bremer Str. 4
DRAWN: Fa.
CHECKED

THIRD GENERATION AIRCRAFT SHELTER

FUNDAMENTPLAN
FOUNDATION PLAN

SUBMITTED — DATE — APPROVED

SCALE: 1:100, 1:10, 1:2 — SPEC. NO
SHEET A3 — JOB NO. 66-04-41